



LEGENDA GERAL	
	CORRIMÃO
	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (ABC) 2-A:20-B:C
	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (ABC) 2-A:40-B:C (NO ABRIGO)
	INDICAÇÃO DO CÓDIGO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO - VER TABELA "A"
	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX
	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA COM 2 REFLETORES, NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA



Resp Téc: **Fabiano Martins Cunha**
 CREA: **125417/D** Area construída: **303,50m²**
 projetista **Maykon A. S Amorim**

CLIENTE: **CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**
 ENDEREÇO: **RUA:DR. ADALTO LEITE LEMOS S/N**
 PROJETO: **PCI- COMBATE A INCENDIO** DATA: **05/01/24**

PRANCHA: **1/2**
 ESCALA: **1 :75**